



www.san-fong.com.tw

三鋒儀器科技有限公司

San Fong Instruments Technology Co., Ltd.

台北市 11494 內湖區港墘路 221 巷 21 號 5F TEL: 886 2 2658 3687 FAX: 886 2 2658 3987

儀錶校正報告

Calibration Certification

(103年XXX焚化爐儀錶測試保養)

委託單位： XXX股份有限公司

校正地點： XXX焚化爐

校正日期： 103年6月9日至103年6月11日

專案編號： XXX字第XXX號

專案名稱： XXX股份有限公司儀錶測試保養校正工程

校正人員：

製表人員：

儀錶校正報告

現場名稱：	鍋爐飼水泵出口壓力傳送器	儀錶編號：	PT-1301
製造廠牌：	YOKOGAWA	型號：	EJA11QA
輸入壓力：	0~25kg/cm ²	輸出訊號：	4~20mA
校正標準儀器：	BEMAX MC5 SN : 25513181	有效日期：	2014年8月8日

壓力輸入信號校正：

輸入信號及標準			校正前			校正後		
			輸出信號			輸出信號		
%	kg/cm ²	mA	mA	偏差率	平均偏差率	mA	偏差率	平均偏差率
0	0	4	4.000	0.00%	0.11%			
25	6.25	8	8.018	0.23%				
50	12.5	12	12.018	0.15%				
75	18.75	16	16.018	0.11%				
100	25	20	20.016	0.08%				

校正日期：103年6月10日
 會同校正單位：XXX股份有限公司
 會同校正人員：XXX

校正結果：合格
 校正單位：三鋒儀器科技有限公司
 校正人員：XXX